

# Regler för hästskonings

Anvisning för särskild anordnad plats som INTE kräver tillstånd för Brandfarliga Arbeten

Stallnamn:	Telefon:
Adress:	E-post:
Kartkoordinater:	Utfärdat av:
Ägare/arrendator:	Datum:

Vid detta stall får hovslagaren parkera sin BIL närmare än 15 meter och utföra brandfarliga arbeten under dessa förutsättningar:



- ✓ Hovslagarens bil får ställas på denna plats: .....
- ✓ Hovslagaren har certifikat för brandfarliga arbeten eller heta arbeten
- ✓ Hovslagarens bil är parkerad minst 2 meter från stallens fasad.
- ✓ Vid hovslagarens bil och inom en radie på 5 meter från arbetsplatsen är brännbart material som strö, brännbara upplag eller växtlighet borttaget.
- ✓ Arbete som orsakar gnistor utförs så att gnistor riktas bort från stallet.
- ✓ Utöver brandsläckare i hovslagarens bil finns det ytterligare en brandsläckare lätt tillgänglig.
- ✓ Jordfelsbrytare ska finnas för el som dras till bil.
- ✓ Om inget ovanligt inträffat krävs ingen efterbevakning

Om ovanstående INTE kan uppfyllas måste hovslagaren få tillstånd utfärdat av den tillståndsansvarige för Brandfarliga Arbeten. Kontakta:

Namn: ..... Tel nr: .....



Denna anvisning kan du ladda ned på  
[hovslagareforeningen.se](http://hovslagareforeningen.se) eller  
[brandfarligaarbeten.com](http://brandfarligaarbeten.com)

BFA Hovslagare 2019-1A



Brandfarliga  
Arbeten